

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 20141103-1



1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Priešgaisriniai vartai: stumdomi vartai **MARC-P**, praskleidžiami vartai **MARC-R** ir nuleidžiami vartai **MARC-O**, priešgaisrinio atsparumo klasės: EI30/ EW60, EI60/ EW90, EI120/ EW180.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žiūrėti identifikavimo lipduką ant gaminio. Pagaminimo vieta: MALKOWSKI-MARTECH S.A., Konarskie, ul. Kornicka 4, 62-035 Kornik, Lenkija.

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

LST EN 14600:2006; LST EN 13241-1:2003+A1:2011; PN-EN 13501-2:2004; PN-EN 13501-2+A1:2010; PN-EN 1634-1:2002.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Gamybinės patalpos, techninės patalpos, sandėliai/ logistikos centrai, rūšio patalpos, palėpės, žemės ūkio pastatai, ugniai atsparios zonos.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

MALKOWSKI-MARTECH S.A., Konarskie, ul. Kornicka 4, 62-035 Kornik, Lenkija.

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Idomus UAB, Chemijos g. 27, 51332 Kaunas, Lietuva

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta Reglamento IV priede:

Sistema 1

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (Linkmenų g. 28, Vilnius) 2014/01/31 išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą Nr. SPSC-9255.

Building Research Institute Certification Department, Lenkija (ul. Filtrowa 1, 00-611 Warsaw) 2012/10/01 išdavė sertifikatą Nr. ITB-1428/W ir vartų taikymo srities ataskaitą Nr. AT-15-5023/2012.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Deklaruojama vertė	Bandyto standartas
Atsparumas ugniai: - kai vartų laisvosios praėjos plotis 3,140 (+50%, -100%) m, aukštis 3,400 (+50%, -100%) m ir plotas (+50%); - kai durų sąvaros plotis 1,010 (+15%, -50%) m, aukštis 2,065 (+15%, -25%) m ir plotas (+20%)	EI ₂ 60	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2
Atsparumas ugniai	EI30/ EW60, EI60/ EW90, EI120/ EW180	PN-EN 13501-2+A1:2010;

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

UAB "IDOMUS" direktorius
Kaunas, 2014.11.03



Algirdas Kuoga